

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „**Wymiana punktów świetlnych na terenie Gminy Zakroczym**” znak sprawy: **WIR.271.11.2018**

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w Rozdz. II ust. 4 pkt. 4e, który otrzymuje brzmienie:

„e) deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25°C i nie powinien być niższy niż 6000 lm - dla oprawy o mocy 50W, oraz nie mniejszy niż 4700 lm - dla oprawy o mocy 35W”

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy §1 ust. 3 pkt. 4e, który otrzymuje brzmienie:

„e) deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25°C i nie powinien być niższy niż 6000 lm - dla oprawy o mocy 50W, oraz nie mniejszy niż 4700 lm - dla oprawy o mocy 35W”

Ponad to Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w Rozdz. VI, który otrzymuje brzmienie:

„VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz ofertowo-cenowy) wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Zamawiającego: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, pokój nr 8 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wymiana punktów świetlnych na terenie Gminy Zakroczym”

w terminie do dnia 09.02.2018 r., godz. 10:00”