

Zakroczym, dnia 18.04.2018r.

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata”, znak sprawy: WIR.271.20.2018**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1759, 2018) Zamawiający dokonuje zmiany:

1. treści SIWZ Rozdz. II część 2 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

**„5. Należy zastosować wysięgniki stalowe o długości ramion 1m x 1,5 m o kącie wychylenia 5° ”**

2. treści załącznika nr 11 do SIWZ - Projektu budowlanego:

- pkt 2 wykaz materiałów (str. 25), który otrzymuje brzmienie:

**„wysięgnik 1m x 1,5m 5° szt. 56”**

3. Zamawiający informuje ponadto że:

- 1) zapis na str. 9 projektu „zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały” jest jednoznaczny z zapisem „zakres temperatury barwowej źródeł światła 4000-4250K”.
- 2) **na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Mazowieckim zachodzi konieczność przesunięcia słupów oświetleniowych o ok. 2,8m od krawędzi jezdni (ze względu na projektowaną ścieżkę rowerową).**

**Dokonane zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**, o której mowa w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp - Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2018 r. pod numerem 538132-N-2018, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2018r. pod numerem 500085418-N-2018:

- termin składania ofert: 24.04.2018 r. do godz. 11.30
- termin otwarcia ofert 24.04.2018 r. o godz. 12.00
- termin wniesienia wadium: przed dniem 24.04.2018 r. godz. 11:30

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju  
  
mgr inż. Grażyna Woźnicka

W nawiązaniu do opracowanej dokumentacji projektowej pt.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ZAKROCZYMIU UL. WARSZAWSKA,  
GAŁACHY, UTRATA

Informuje, iż zapis na str. 9 projektu – zakres temperatury barwowej źródeł światła –  
neutralny biały – jest jednoznaczny z zapisem :

„zakres temperatury barwowej źródeł światła – 4000-4250K”

**ELEKTRA S.C.**  
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
05-123 Chotomów, ul. Porannej Rosy 21  
tel. 501 084 010, 501 084 080  
NIP 536-17-67-168

W nawiązaniu do opracowanej dokumentacji projektowej pt.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ZAKROCZYMIU UL. WARSZAWSKA,  
GAŁACHY, UTRATA

Informuje, iż zmienia się punkt nr 2 w wykazie materiałów na str. 25 i otrzymuje nowe brzmienie:

2. Wysięgnik 1m x 1.5m 5°

szt. 56

Powyższa zmiana długości wysięgnika ma zastosowanie do całego projektu, kosztorysów i specyfikacji

**ELEKTRA S.C.**  
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
05-123 Chotomów, ul. Porannej Rosy 21  
tel. 501 084 010, 501 084 080  
NIP 536-17-67-168

W nawiązaniu do opracowanej dokumentacji projektowej pt.

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ZAKROCZYMIU UL. WARSZAWSKA,  
GAŁACHY, UTRATA

Informuje, iż na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Mazowieckim zachodzi konieczność przesunięcia słupów oświetleniowych o ok. 2,8m od krawędzi jezdni ze względu na projektowaną ścieżkę rowerową. Przed realizacją powyższej inwestycji trzeba uwzględnić powyższą uwagę.

**ELEKTRA S.C.**  
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
05-123 Chotomów, ul. Porannej Rosy 21  
tel. 501 084 010, 501 084 080  
NIP 536.17.67.162